



## Byggproduktcertifikat 1199 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: RÖKKANAL  
Skorstenar, foder

BBR 5:425  
BSAB: PQ

### Innehavare

**Chimneytec S&V AB**, Box2099, 10313 Stockholm  
Tel: 08-249806  
Hemsida: [www.chimneytec.se](http://www.chimneytec.se) E-post: [info@chimneytec.se](mailto:info@chimneytec.se),

### Produktnamn: HT1000 skorstensfoder för gas-, olje-, pellets- och fastbränsleledning

Foder av keramiskt kompositmaterial för renovering av befintliga skorstenar. HT1000 levereras som slang för infordring av rök-/avgaskanaler i varierande form. HT1000 installeras med speciell utrustning och teknik och den färdiga installationen består av ett slätt foder utan skarvar.

### Avsedd användning

Skorstensfoder för befintliga skorstenar för eldstäder avsedda för gas- olje-, pellets- och fastbränsleledning med högsta rökgastemperatur  $\leq 400$  °C.

### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Allmänt	5:4251
Materialegenskaper och beständighet	5:4255
Täthet	5:4256

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2014-04-22
Bilaga 2: Produktmärkning	2014-04-22
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2014-04-22
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2014-04-22

**Kiwa Sverige**  
Campus Gräsvik 1  
371 75 Karlskrona

Tel 0455-30 56 00  
Fax 0455-104 36  
[bygg@kiwa.se](mailto:bygg@kiwa.se)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)

Beslutsdatum: 2014-04-30

Diarienummer: 190/14

Giltigt till: 2019-04-29

**Kiwa Sverige AB**

Bertil Wolgast  
Tekniskt Samordningsansvarig

Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig