



Byggproduktcertifikat 1200 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Ventilation
Ventilationskanaler

BBR 6:25
BSAB: QL

Innehavare

Chimneytec S&V AB, Box2099, 10313 Stockholm
Tel: 08-249806
Hemsida: www.chimneytec.se E-post: info@chimneytec.se,

Produktnamn: HT1000 foder för ventilations- och imkanaler

Foder av keramiskt kompositmaterial för renovering av befintliga ventilationskanaler. HT1000 levereras som slang för infodring av ventilationskanaler med varierande form. HT1000 installeras med speciell utrustning och teknik och den färdiga installationen består av ett slätt foder utan skarvar.

Avsedd användning

Fodring av befintliga ventilationskanaler för frånluft och imkanaler.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Ventilation, första stycket	6:25
Material	6:11
Luft, allmänt, första stycket	6:21
Täthet (Täthetsklass B)	6:255

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
6. Energihushållning och värmeisolering (täthet)

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2014-04-22
Bilaga 2: Produktmärkning	2014-04-22
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2014-04-22
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2014-04-22

Kiwa Sverige
Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona

Tel 0455-30 56 00
Fax 0455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Beslutsdatum: 2014-04-30

Diarienummer: 191/14

Giltigt till: 2019-04-29

Kiwa Sverige AB

Bertil Wolgast
Tekniskt Samordningsansvarig

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Certifikat