

## Byggproduktcertifikat 1202

### MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Ventilation  
Ventilationskanaler

BBR 6:25  
BSAB: QL

#### Innehavare

**Chimneytec S&V AB**, Box2099, 10313 Stockholm  
Tel: 08-249806  
Hemsida: [www.chimneytec.se](http://www.chimneytec.se) E-post: [info@chimneytec.se](mailto:info@chimneytec.se),

#### Produktnamn: ISO1000 foder för ventilations- och imkanaler

Isolerat foder av keramiskt kompositmaterial för renovering av befintliga ventilationskanaler. Isoleringen är av stenull och finns i tjocklekarna 25, 30, 40 och 50mm. ISO1000 levereras som slang för infordring av ventilationskanaler i varierande form. ISO1000 installeras med speciell utrustning och teknik och den färdiga installationen består av ett slätt foder utan skarvar.

#### Avsedd användning

Fodring av befintliga ventilationskanaler för frånluft och imkanaler.

#### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Ventilation, första stycket	6:25
Material	6:11
Luft, allmänt, första stycket	6:21
Täthet (Täthetsklass B)	6:255

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
6. Energihushållning och värmeisolering (täthet)

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2014-04-22
Bilaga 2: Produktmärkning	2014-04-22
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2014-04-22
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2014-04-22

**Kiwa Sverige**  
Campus Gräsvik 1  
371 75 Karlskrona


Tel 0455-30 56 00  
Fax 0455-104 36  
[bygg@kiwa.se](mailto:bygg@kiwa.se)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)

Beslutsdatum: 2014-04-30


Diarienummer: 193/14

Giltigt till: 2019-04-29

**Kiwa Sverige AB**



Bertil Wolgast  
Tekniskt Samordningsansvarig



Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig